


# PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

¡Si es posible utilice un método alternativo o más seguro!

<p><b>INSTRUCCIONES PARA EL EMISOR DE PERMISOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inspeccione el área de trabajo y verifique que todas las precauciones enumeradas a la derecha han sido tomadas. De lo contrario, no continúe con el trabajo.</li> <li>Complete este formulario de permiso y dispóngalo en el área en que se está haciendo este trabajo.</li> <li>Realice la inspección final del área de trabajo.</li> </ol>	<p><b>LISTA DE PRECAUCIONES REQUERIDAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rociadores automáticos, extintores portátiles, y mangueras de incendio en servicio y en buenas condiciones.</li> <li><input type="checkbox"/> Detección de incendios disponible, solamente se desconecta la zona de trabajo.</li> <li><input type="checkbox"/> Equipamiento para realizar los trabajos caliente en buen estado.</li> </ul> <p><b>Requisitos dentro de un radio de 11 metros del lugar del trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Todos los materiales o mercaderías combustibles se han retirado o cubierto con mantas resistentes al fuego.</li> <li><input type="checkbox"/> Los líquidos inflamables, aserrín, fibras de algodón y derrames de aceite fueron removidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Los pisos combustibles han sido mojados, cubiertos con arena húmeda o protegidos con mantas resistentes al fuego</li> <li><input type="checkbox"/> No hay materiales combustibles sobre los pisos.</li> <li><input type="checkbox"/> La zona está libre de atmósferas explosivas</li> <li><input type="checkbox"/> Todas las aberturas en paredes y pisos han sido tapadas.</li> <li><input type="checkbox"/> Se han colocado protecciones resistentes al fuego debajo de la zona de trabajo.</li> <li><input type="checkbox"/> Los conductos y los sistemas de transporte que podrían llevar chispas a otras áreas con materiales combustibles fueron protegidos o puestos fuera de servicio o ambos.</li> </ul> <p><b>Trabajos en paredes, techos, o cielorrasos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La construcción debe ser incombustible y sin aislaciones. De lo contrario, deben ser protegidos con mantas resistentes al fuego.</li> <li><input type="checkbox"/> Los materiales combustibles al otro lado de la pared, techo, o cielorraso han sido retirados.</li> </ul> <p><b>Trabajos en Equipos Cerrados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Equipamiento libre de cualquier clase de combustibles.</li> <li><input type="checkbox"/> Los vapores inflamables han sido eliminados.</li> </ul> <p><b>Vigilancia de incendio y Monitoreo en el área de trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El Guardia de Incendio debe permanecer en servicio activo continuo mientras se realiza el trabajo y durante los 30 minutos después que haya terminado el trabajo en caliente.</li> <li><input type="checkbox"/> Luego, debe realizar inspecciones periódicas en el área de trabajo cada 30 minutos por los próximos _____ minutos.</li> <li><input type="checkbox"/> El Guardia de Incendio está equipado con extintores portátiles.</li> <li><input type="checkbox"/> El Guardia de Incendio está entrenado en el uso de extintores portátiles y de los sistemas de alarmas del edificio.</li> <li><input type="checkbox"/> La vigilancia contra incendios debe incluir las áreas adyacentes, áreas superiores e inferiores del nivel de trabajo.</li> <li><input type="checkbox"/> Otras precauciones adoptadas:</li> </ul> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha:</td> <td style="width: 70%;">Número de Trabajo:</td> </tr> </table>	Fecha:	Número de Trabajo:			
Fecha:	Número de Trabajo:				
Sector (Edificio y Nivel):					
Clase de Trabajo Caliente:					
Nombre de la Persona que realiza el Trabajo en Caliente:					
<input type="checkbox"/> Empleado: _____ <input type="checkbox"/> Contratista: _____					
Nombre del Guardia de Incendios:					
<p><b>Verifico que el sector mencionado arriba ha sido inspeccionado, que las precauciones indicadas en la lista han sido tomadas, y que el permiso para que este trabajo pueda ser realizado ha sido autorizado.</b></p> <p>Nombre y Firma del Emisor de Permisos:</p>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>ESTE PERMISO EXPIRA</b></td> <td style="width: 30%;">Fecha:</td> <td style="width: 30%;">Hora:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">AM PM</td> </tr> </table>	<b>ESTE PERMISO EXPIRA</b>	Fecha:	Hora:	AM PM	
<b>ESTE PERMISO EXPIRA</b>	Fecha:	Hora:	AM PM		
<p><b>INSPECCIÓN FINAL:</b> El período de vigilancia contra incendios ha terminado y el área de trabajo se encuentra en condiciones seguras.</p> <p>Firma del Emisor de Permisos:</p>					
					
<p><small>Version: AZ Argentina 01-2014 basada en US Version 2010</small></p>					

**Trabajos en Paneles Sandwich:**

**No deben realizarse trabajos en caliente en edificios con paneles tipo sándwich, si no hay otra alternativa se deberán seguir los siguientes lineamientos.**

- Utilizar métodos de corte o perforación en frío, con agujereadora o sierra de mano de baja velocidad
- Si hay pasajes de cañerías o cables a través de los paneles, se sellará con una protección metálica que cubra completamente la aislación interna
- La aislación combustible de los paneles debe estar completamente protegida dentro del radio de 11 m.
- Al finalizar el trabajo, asegúrese que el material combustible no quede expuesto.